



Urząd Gminy w Świekatowie

ul. Dworcowa 20 A, 86-182 Świekatowo

Świekatowo, 24.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Świekatowo : www.bip.swiekatowo.lo.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Świekatowie.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego następującej treści:

1. Dokumentacja jest niespójna w przedmiocie bezspornego ustalenia wysokości zawieszenia oprawy, więc proszę Zamawiającego o odpowiedź, czy zamiast słupów betonowych typu WZ-9 dopuszcza on do zastosowania słupy stalowe, okrągłe, ocynkowane o wysokości słupa $h=7$ m i wymiarach wysięgnika 1 m w górę i 1 m w bok tak, że wysokość zawieszenia oprawy wynosi 8m. Nadmieniamy, że wysokość nadziemna słupa WZ-9 wynosi 7,3 m (w załączeniu przesyłamy link do strony, na której można sprawdzić budowę słupa WZ-9 <http://www.prefabetkurzetnik.pl/slupy-wirowane.html>). W projekcie budowlanym punkt 2. 4. Słupy oświetleniowe jest napisane, że „Jako słupy oświetleniowe należy zastosować słupy żelbetowe typu WZ z wysięgnikami z rury stalowej jednoramienne dowolnego producenta. Dopuszcza się zamiennie słupy stalowe na fundamentach prefabrykowanych o wysokości max 10 m. Rozmieszczenie słupów pokazano na rys. nr E2”

Odpowiedź: Zamiast słupów betonowych typu WZ-9 można zastosować słupy stalowe, okrągłe, ocynkowane o wysokości słupa $h = 7$ m i wymiarach wysięgnika 1 m w górę i 1 m w bok, tak że wysokość zawieszenia oprawy wyniesie 8 m.

2. Proszę Zamawiającego o informację, czy oferta ma uwzględniać dostawę i montaż szafy oświetleniowej RSOU1, ponieważ załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tej pozycji.

Odpowiedź: Projektowaną linię oświetleniową należy przyłączyć do krańcowego słupa oświetleniowego parkingu wykorzystując istniejący kabel 4-żyłowy do rozdziału istniejącego oświetlenia parkingu i projektowanego oświetlenia ul. Leśnej. Ponadto zaznacza się, iż w istniejącej szafce oświetleniowej (na parkingu) należy dokonać rozdziału sterowania istniejącego i projektowanego oświetlenia w uzgodnieniu z Inwestorem. W związku z tym uważamy, że należy założyć pewną modernizację istniejącej szafki oświetleniowej.

3. Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy w następującym zakresie: Zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne, zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo-jonowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oświetlenia solarnego.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski
Sekretarz Gminy