

Świekatowo, 06.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Świekatowo :
www.bip.swiekatowo.lo.pl

Dotyczy :

Zapytania ofertowego nr ZO.9.2020 Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania o dodatkowe wyjaśnienie:

Pytanie 1.

Prosimy o określenie punktu zasilania projektowanego oświetlenia wraz z zakresem objętym przedmiotem zapytania ofertowego. Z dokumentacji projektowej z opisu punktu 2.3. oraz ze schematu ideowego (rysunek E1) wynika, że zasilanie ma być z istniejącego słupa oświetleniowego nr 107/1. Z rysunku „Plan sytuacyjny - oświetlenie - Szewno - do warunków” (rysunek E2) oraz z udostępnionego przedmiaru wynika, że zasilanie ma być z szafki oświetleniowej.

Odpowiedź :

Złącze kablowo-pomiarowe zostanie wykonane wg odrębnego opracowania i jest przewidziane przy słupie oświetleniowym nr 107/1 - wykona RD Świecie.

Pytanie 2.

Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej obliczeń fotometrycznych na podstawie których dobrano oprawy oświetleniowe LED.

Odpowiedź :

Do projektu nie dołączono obliczeń fotometrycznych.

Pytanie 3.

Prosimy o określenie oczekiwanego przez Zamawiającego poziomu redukcji mocy wraz z podaniem godzin/czasu działania redukcji.

Odpowiedź :

Planowana wymagana redukcja mocy:

19:00 – 22:00 - redukcja o 30%

22:00 – 4:00 - redukcja o 50%

4:00 – 6:00 -redukcja o 30%

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość punktów świetlnych ma wynosić 9m nad powierzchnią jezdni.

Odpowiedź :

Potwierdza się zainstalowanie opraw oświetleniowych na wysokości 9 m.

Pytanie 5.

Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej uzgodnień z właścicielami gruntów i zarządcami dróg wzdłuż których przebiega projektowane oświetlenie wraz z linią zasilającą.

Odpowiedź :

Skany uzgodnień w załączniku.

Pytanie 6.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że budowa oświetlenia zwolniona będzie z opłat zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź :

Punkt 8 Zapytania ofertowego Nr ZO.9.2020:

„8. Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właścicielem drogi - koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.”

Pytanie 7.

Czy Wykonawca do formularza oferty ma dołączyć kosztorys ofertowy o którym mowa w pliku „Załącznik nr 4 Wzór umowy”? Z uwagi na przewidziane przez Zamawiającego ryczałtowe wynagrodzenie czy obmiary/ilości w kosztorysie ofertowym o którym mowa w pliku „Załącznik nr 4 Wzór umowy” mogą być inne niż w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót?

Odpowiedź :

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy powinien dostarczyć kosztorys ofertowy.

Ponadto informuję, że Wykonawca w kosztorysie ofertowym powinien zawrzeć wszelkie materiały i ich koszty, które są niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Topoliński