



Świekatowo, 16.12.2022r.

W związku z toczącym się zapytaniem ofertowym nr ZO.271.11/2022 wpłynęły następujące pytania:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, na realizację zadania polegającego na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo” oraz „Ścieżka rowerowa Szewno-Świekatowo” proszę o:

\* załączenie mapki orientacyjnej z odcinkami dróg do realizacji

odp. Mapkę złączono poniżej.

\* udzielenie informacji o istniejącej nawierzchni poszczególnych odcinków dróg

odp. Istniejąca nawierzchnia:

-droga gminna nr 030801C w m. Lipienica o długości około 2500m (od drogi gminnej nr 000006C do granicy gminy)- nawierzchnia tłuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami,

- droga gminna nr 000006C o długości około 600 m w m. Zalesie Królewskie i Lipienica- nawierzchnia tłuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami,

- droga gminna nr 030805C o długości około 2600 m (od drogi powiatowej nr 1041C w m. Zalesie Królewskie do drogi powiatowej nr 1263C w m. Świekatowo z wyłączeniem obszaru pasa kolejowego)- - nawierzchnia tłuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami,

- droga gminna nr 030819C odcinek ul. Ogrodowej w Świekatowie- żużel paleniskowy.

\* udzielenie informacji czy dla wszystkich odcinków są aktualizowane mapy zasadnicze i co w sytuacji braku takich map,

odp. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat aktualności map na obszarach objętych planowaną inwestycją.


Koszty wszelkich niezbędnych prac geodezyjnych pokrywa Zamawiający.

\* udzielenie informacji czy Zamawiający odstąpi od konieczności oceny stanu nośności istniejących nawierzchni /ewentualnie proszę wskazać dla których odcinków należy wykonać/. Zakładając, że badania nośności wykonuje się co 25m, a każdy punkt w zależności od wybranej metody to koszt około 100zł/300zł/za punkt, to koszt dla wszystkich odcinków dróg jest ogromny, a ewentualne wyniki mogą być niemożliwe do spełnienia.

odp. Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu oceny nośności nawierzchni.

W związku z czasem potrzebnym na przygotowanie oferty Zamawiający zmienia termin składania ofert na **21.12.2022r.**

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Marek Topoliński



Kolorem czerwonym zaznaczono drogi planowane do przebudowy

Kolorem zielonym zaznaczono planowany przebieg ścieżki rowerowej