

Świekatowo, 24.04.2024r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Świekatowie:

www.bip.swiekatowo.lo.pl

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr ZO.2.2023

1. Czy do zadania trzeba przyjąć koszt kierownika budowy?

Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, więc zamawiający nie wymaga, aby wykonawca zapewniał kierownika budowy. Nadzór nad inwestycją ze strony zamawiającego prowadzić będzie Inspektor Nadzoru.

2. Czy do zadania należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej?

Zgodnie z pkt.VI zapytania ofertowego „po wykonaniu zadania wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz inwentaryzację powykonawczą”.

3. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

Dokumentacja techniczna określa jakie normy muszą spełniać urządzenia.

4. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Zgodnie z pkt.VI zapytania ofertowego „po wykonaniu zadania wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz inwentaryzację powykonawczą.”

5. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ROWER + PYLON gdzie pylon będzie miał średnicę 90 mm?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy pylonu, o ile urządzenie posiada certyfikat dopuszczający je do użytkowania w określony zapytaniem ofertowym celu.

6. Jakiego rodzaju rośliny do nasadzenia należy wycenić? jakiej wielkości? Proszę o bardziej szczegółowe informacje.

Przedmiar robót- Zestawienie materiałów poz. nr 3 wskazuje jakie rośliny należy przyjąć do oferty.



Lokalna Grupa Działania
Gminy Powiatu Świeckiego

7. Czy kolorystyka siłowni dowolna?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, zamawiający nie narzuca konkretnych kolorów urządzeń, jednakże zastosowane barwy należy przedstawić do akceptacji zamawiającego.

8. Czy rower może być łączony do słupa?

Urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, więc rower musi być zamontowany na pylonie.

9. Czy Zamawiający dopuszcza siedziska, oparcia i stopnice do urządzeń siłowni zewnętrznej stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, które są tak samo trwałe?

Zamawiający dopuszcza stopnice wykonane ze stali.

10. Czy Zamawiający dopuszcza kosz stalowy, ławkę o konstrukcji stalowej z siedziskiem z drewna iglastego, tablicę z regulaminem o konstrukcji stalowej?

Tak.


11. Czy Zamawiający dopuszcza większą tolerancję na wymiary urządzeń niż +/- 5%? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu dlatego nie powinny być z góry narzucone, a dopuszczenie tolerancji +/-5% w praktyce nie daje żadnej możliwości manewru. Wyklucza to tym samym z postępowania większość producentów urządzeń. Wszystko to ogranicza znacznie konkurencyjność i sugeruje, że Zamawiający ma już wybranego dostawcę.

Zamawiający zlecając firmie wykonanie siłowni ma prawo wymagać urządzeń o określonych wymiarach i kolorach. Producenci wykonują urządzenia także na zamówienie.

Jednakże, aby nie ograniczać dostępu firm nie będących producentami sprzętu i nie wydłużać czasu dostawy urządzeń zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10%.

12. Czy zamawiający dopuszcza stół do szachów i chińczyka wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo zamiast betonowy? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej wytrzymałe i lepsze pod względem estetyki w późniejszych latach użytkowania.

Nie. Stół należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński